



Ведомость проемов

Обозначение	Габариты, мм	Кол-во, шт	Отм. низа
Воротные проемы			
В-1	4000x4500	4	0,000
Дверные проемы			
Д-1	1000x2100	1	0,000

Воротный блок 4000x4500. Размеры даны с учетом запаса 50 мм (утепл.)
Подъемно-секционные

Примечание:

1. Прокладка воздуховодов в цехе – под несущей конструкцией, на отметке +8.800 (верх).
2. Воздуховоды по улице изолируются теплоизоляцией пенофол С-10.
3. Смесительный узел приточной установки разместить в помещении, предусмотреть защитное ограждение.
4. Струя воздуха из соплового диффузора направлена горизонтально.
5. Забор вытяжного воздуха выполнен двухуровневым.
6. Установки расположить на +0.500 от уровня земли.
7. Выброс вытяжной установки смонтировать на 1м выше кровли .

27.11.24-ОВ

Объект "ПСИ" расположенный по адресу: 396780, Воронежская обл, р-н Богучарский, х. Тихий Дон, ул. Донская, дом 45.

Изм.	Кол. ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и отопление	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Масляк Е.Д.								
ГИП	Джаваев Ч.М.								
Н.контр.	Харламов Д.А.								

План системы вентиляции